

Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Studzieniec 20A
96-330 Puszcza Mariańska

Studzieniec, dnia 24.09.2019 roku

Zaproszenie do złożenia oferty w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

dotyczy: Opracowanie projektu technicznego wykonawczego na montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zasilającego obiekty Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu technicznego wykonawczego na montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zasilającego obiekty Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.

Przedmiot zamówienia:

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 27 września 2019 r. o godz. 10.00, celem dokonania indywidualnej oceny czynników mających istotny wpływ na warunki organizacyjne i techniczne realizacji przedmiotowego zadania.
2. Uzyskanie w porozumieniu z zamawiającym warunków przyłączenia agregatu prądotwórczego.
3. Opracowanie projektu technicznego wykonawczego zawierającego:
 - uprawnienia projektanta wymagane przy opracowywaniu projektów technicznych na montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych,
 - opis techniczny,
 - obliczenia zawierające dobór aparatów i urządzeń, dobór przewodów i kabli, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (obliczenie pętli zwarcia w przypadku zasilania z sieci i z agregatu oraz załączenie tych dokumentów do projektu),
 - schemat zasilania obiektu zawierający parametry zastosowanych łączników i zabezpieczeń, przekroje przewodów, opis układu pomiarowego z podaniem przekładni przekładników, moc odbiorników które będą załączone w momencie zasilania obiektów z agregatu, dane zastosowanych łączników i zabezpieczeń agregatu, instalację przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową, schemat automatyki SZR wraz z danymi znamionowymi styczników głównych.
4. Opracowanie Instrukcji Eksploatacji oraz Instrukcji Współpracy Ruchowej z PGE Dystrybucja S.A. w uzgodnieniu z RE Żyrardów.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie projektu wyłonionego w przedmiotowym postępowaniu.
6. Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części zadania oraz odbiorze końcowym zadania.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 października 2019 r.

Warunki płatności – przelew 21 dni.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu do dnia 02 października 2019 roku do godz.11.00 wraz z adnotacją „*Opracowanie projektu technicznego wykonawczego na montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zasilającego obiekty Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Nie otwierać przed 02 października 2019 roku, godz. 11.00*” oferty z złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 października 2019 r. w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Ofertę można złożyć osobiście przesłać pocztą lub inną drogą (np. firmą kurierską) na adres siedziby zakładu. Oferty złożone po upływie wymaganego terminu nie będą uwzględniane. Do sporządzenia oferty wykorzystać można formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Rafał Szulc, telefon kontaktowy (46) 831 81 70 w. 117. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.