

Studzieniec dnia 16 lipca 2013 r.

L.Dz. 2155 / 2013

**Mazowiecka Instytucja
Gospodarki Budżetowej
MAZOVIA**

Dotyczy postępowania 04/ZP/2013 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont i zmiana użytkowania budynku warsztatów szkolnych na budynek warsztatów szkolnych – ślusarnię

W odpowiedzi na pytania oferenta z dn. 15.07.2013 r. zawarte w piśmie IGB/1134/13 uprzejmie informujemy że pytania zostały skierowane po upływie terminu składania zapytań, jednak wyjaśniamy jak poniżej:

Pytanie 1

1. Proszę o zajęcie stanowiska Inwestora co do konieczności załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, jeśli TAK to:

- a) jaką formę wydruku winny stanowić sporządzone przez Oferenta kosztorysy ofertowe (szczegółowe, uproszczone),
- b) czy kosztorysy ofertowe winny być zgodne z zakresem podstawy wyceny, opisu pozycji, jednostki przedmiarowej oraz ilości jednostek względem przedmiarów prac stanowiących integralną część SIWZ,
- c) czy odstępstwa kosztorysów ofertowych względem przedmiarów prac stanowiących integralną część skutkować będą odrzuceniem oferty,

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysów ofertowych dla każdej branży.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia:

Ad pkt a) kosztorysy ofertowe powinny być załączone w formie jak w SIWZ,

Ad pkt b) zgodnie z rozdz. XIII pkt 3 SIWZ „Załączone przedmiary robót służą jedynie do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i mają być traktowane jako pomocnicze”. W związku z powyższym również załączone w SIWZ kosztorysy ofertowe mogą być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej, mają charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót,

Ad pkt c) w oparciu o wyjaśnienie w pkt b, odstąpienia kosztorysów ofertowych względem przedmiarów prac stanowiących integralną część nie będą skutkować odrzuceniem oferty.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z rozdz. XIII pkt 2 SIWZ *„Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji, jak również w niej nieujęte, ale wynikające z technologii robót i wymagań Zamawiającego, bez których nie można wykonać zamówienia”*.

Pytanie 2

2. Czy pozycje opisane w załączniku do przedmiarów robót bud. warsztatów szkolnych na działce Nr 113 w Studzieńcu jako np. **„Nie wyceniać rozbiórek budynku poz. 1-8”**, Oferent winien pominąć w wycenie powyższe nakłady materiałowe, czy też ująć jako dostawę inwestorską, jednostek przedmiarowych opisać ilością 0,00.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy ująć jako dostawę inwestorską a ilość jednostek przedmiarowych opisać jako 0,00.

Pytanie 3

3. Czy pozycje opisane w załączniku do przedmiarów robót bud. warsztatów szkolnych na działce Nr 113 w Studzieńcu jako **„Inwestor dostarcza materiały zgodnie z wykazem od poz... do poz...”**. Oferent winien pominąć w wycenie powyższe nakłady materiałowe, czy też ująć jako dostawę inwestorską, jednostek przedmiarowych opisać ilością 0,00.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż w wycenie należy ująć jako dostawę inwestorską a ilość jednostek przedmiarowych opisać jako 0,00.

Pytanie 4

4. Brak zgodności w opisie nazw materiałów branża elektryczna kosztorys nakładczy a STWiOR i specyfikacją techniczną materiałów budowlanych lub narzędzi, wobec tego które opisy są wiążące przy sporządzeniu wyceny oferty.

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny wiążące są opisy ujęte w kosztorysie branży elektrycznej.

Pytanie 5

5. Przedmiar elektryczny część warsztatowa poz. nr 53 dostawa urządzenia odciąg spawalniczy produkcji KEMPER brak parametrów technicznych.

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia że powinien to być odciąg o zasięgu od 2 do 4 metrów, wydajności 1100 – 1800 m³/h, minimalnej mocy silnika wentylatora 1,50 kW.

Pytanie 6

6. Załącznik do przedmiarów remont bud. warsztatów szkolnych na działce 113 w Studzieńcu – roboty sanitarne – część warsztatowa „Należy również uwzględnić filtr dymów spawalniczych szt. 2 wg. części VII przedmiotu zamówienia. Proszę określić parametry techniczne w zakresie filtra dymów spawalniczych”.

Na to pytanie zamawiający udzielił odrębnej odpowiedzi po szczegółowej konsultacji z projektantem.

Pytanie 7

7. Budynek cz. socjalna roboty ogólnobudowlane, podstawy wyceny w poz. przedmiarowych nie mają odniesienia względem opisu pozycji, prosimy o korektę podstaw wyceny.

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia, iż załączone przedmiary robót służą jedynie do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i mają być traktowane jako pomocnicze. Oferent w związku z tym może zmienić podstawę wyceny w pozycji przedmiarowej.

Pytanie 8

8. Specyfikacja techniczną materiałów budowlanych lub narzędzi – zakres budowlany materiały z poz. 83 – 101 brak odniesienia do pozycji przedmiarowych przedmiotu zamówienia. Proszę wskazać czynności względem których ma zastosowanie wymienionych materiałów.

W odpowiedzi na pytanie zamawiający wyjaśnia że są to pomocnicze materiały do robót elektrycznych.

DYREKTOR ZAKŁADU
A. 
Andrzej Zakrzewski